

## INFORME RESUMEN DE FALLA

LT 220 kV San Luis – Agua Santa 2

IF 2025003275

Fecha de Emisión: 27-04-2025

### 1. Descripción de la perturbación

#### a. Fecha y hora de la falla

<b>Fecha:</b>	27-04-2025
<b>Hora:</b>	00:37

#### b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada	Potencia Afectada [MW]	IF asociado

#### c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

No aplica.

#### d. Causa preliminar de la falla

Grampa rota en estructura N°73, provoca acercamiento de conductor a estructura.

**\* Nota: En base a información entregada por los coordinados.**