



Informe Resumen de Falla

Línea de 110 kV Cardones - Refugio

IF 2025002652

Fecha de emisión
30-03-2025

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	30/03/2025
Hora:	7:39

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
S/E Refugio	0,4	2025002652

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla:

Condiciones climáticas adversas.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.