



Informe Resumen de Falla

Línea de 110 kV Muelle - Guayaques

IF 2025002650

Fecha de emisión
30-03-2025

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	30/03/2025
Hora:	8:12

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
S/E Guayaques	35	2025002650

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla:

Ave electrocutada.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.