



Informe Resumen de Falla

Línea de 220 kV San Andrés - La Confluencia

IF 2025002673

Fecha de emisión
30-03-2025

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	30/03/2025
Hora:	15:19

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. San Andrés	8	
C. Corrales	3	
C. Piedras Negras	2,7	
C. Punta del Viento	3	

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla:

Condiciones climáticas adversas.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.