



Informe Resumen de Falla

S/E Río Aconcagua 52J9

IF 2025002663

Fecha de emisión
30-03-2025

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	30/03/2025
Hora:	12:14

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla:

Bajo nivel de gas SF6.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.