



Informe Resumen de Falla

Central Hornitos CTH

IF 2025002690

31/03/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	31/03/2025
Hora:	1:58

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. Hornitos CTH	164	2025002690

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Bajo nivel en el domo.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.