



Informe Resumen de Falla

Línea de 110 Sauzal - Codegua 2

IF 2025003429

12/05/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha: 06/05/2025
Hora: 3:34

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
Línea de 110 kC Sauzal - Codegua 2	0	2025003429

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Robo de conductor en vano 40 - 41.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.