



Informe Resumen de Falla

C. Taltal TG-1

IF 2025003434

12/05/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha: 07/05/2025  
Hora: 5:35

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. Taltal TG-1	10	2025003434

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación


d. Causa preliminar de la falla.

--

\* Nota: En base a información entregada por los coordinados.