

Informe Resumen de Falla

S/E Cerro Navia Equipo STATCOM

IF 2025003435

12/05/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha: 07/05/2025

Hora: 8:45

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
S/E Cerro Navia Equipo STATCOM	0	2025003435

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Desbalance de tensión

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.