



Informe Resumen de Falla

C. Pangue U-2

IF 2025003443

12/05/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	08/05/2025
Hora:	9:34

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. Pangue U-2	120	2025003443

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Error en medida de temperatura

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.