COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

Informe Resumen de Falla

C. Tocopilla U-16

IF 2025003459

12/05/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	**09/05/2025**
Hora:	**3:03**

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. Tocopilla U-16	330	2025003459

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

S/E Punta de Tralca (Por operación de EDAC)	1,1	2025003458

d. Causa preliminar de la falla.

Por aumento de presión en cámara de combustión SEV

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.