

Informe Resumen de Falla

Línea de 220 kV San Andrés - La Confluencia

IF 2025003468

12/05/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha: 09/05/2025

Hora: 13:32

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
Línea de 220 kV San Andrés - La Confluencia		2025003468
C. Corrales	0,96	2025003474
C. Piedras Negras	1,27	2025003475
C. Punta del Viento	2,16	2025003476

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.