



Informe Resumen de Falla

S/E Coronel Interruptor 52A1

IF 2025003478

12/05/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha: 09/05/2025
Hora: 19:54

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
SS/EE Coronel, Arenas Blancas, Loma Colorada, Puchoco, Polpaico, Escuadrón, Lota, Andalicán, Colcura, Horcones, Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos, Cañete y Lebu.	105	2025003478 2025003477 2025003479

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Pararrayos con falla en transformador N° 1 de 66/15 kV, 25 MVA

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.