Informe Resumen de Falla

S/E Arica transformador de 110/66/13.8 kV, 30 MVA

IF 2025003484

10/05/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	**10/05/2025**
Hora:	**14:25**

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Se investiga.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.