



Informe Resumen de Falla

Línea de 154 kV A. Jahuel – Rancagua – Punta de Cortés 1

IF 2025003501

11/05/2025

a. Fecha y hora de la falla

| | |
|--------|------------|
| Fecha: | 11/05/2025 |
| Hora: | 23:32 |

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

| Central o S/E Afectada. | Potencia Afectada MW | IF asociado |
|---------------------------------|----------------------|-------------|
| SS/EE Hospital e Isla de Maipo. | 19 | 2025003492 |
| C. CMPC Tissue | 2,9 | |
| S/E Paine | | 2025003495 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

| | | |
|--|--|--|
| Robo de conductor entre estructura N°150 y 151 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

d. Causa preliminar de la falla.

Robo de conductores entre estructuras 18-26 (dos fases).

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.