



Informe Resumen de Falla

Línea de 66 kV Itahue - Talca 1

IF 2025003488

11/05/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha: 11/05/2025

Hora: 1:39

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
/EE Hualañé, Villa Prat, Ranguilí, Parronal y Licantén	9,5	2025003488 - 2025003489

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación


d. Causa preliminar de la falla.

Robo de conductores entre estructuras 18-26 (dos fases).

\* Nota: En base a información entregada por los coordinados.