

Informe Resumen de Falla

Línea de 110 kV Sauzal - Codegua 1

IF 2025003518

12/05/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha: 12/05/2025

Hora: 21:50

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Robo de conductor entre las estructuras 40 y 41.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.