

Informe Resumen de Falla

S/E La Pólvera 52J5 y 52J6

IF 2025003511

12/05/2025

a.	Fecha y hora de la falla
-----------	---------------------------------

Fecha:	12/05/2025
Hora:	15:04

b.	Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW
-----------	---

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado

c.	Otras instalaciones afectadas por la perturbación
-----------	--

d.	Causa preliminar de la falla.
-----------	--------------------------------------

Recepción desconocida de señal TDD desde S/E Agua Santa.
--

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.