



Informe Resumen de Falla

Línea de 66 kV Maule - Talca 1

IF 2025003524

13/05/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha: 13/05/2025  
Hora: 11:23

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación


d. Causa preliminar de la falla.

Acortamiento de distancia de retroexcavadora entre estructuras N° 109 y 110 provocando hebras cortadas.

\* Nota: En base a información entregada por los coordinados.