



Informe Resumen de Falla

Línea de 66 kV Chapiquiña - Arica

IF 2025003531

14/05/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha: 14/05/2025
Hora: 1:14

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
S/E Quiborax	3	-
PFV El Aguila	0	2025003531

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Robo de conductor y estructura 319 colapsada.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.