



Informe Resumen de Falla

C. Yungay U-3

IF 2025003550

15/05/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	15/05/2025
Hora:	17:46

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación


d. Causa preliminar de la falla.

Falla en el proceso de partida.

\* Nota: En base a información entregada por los coordinados.