



Informe Resumen de Falla

C. Lautaro 1

IF 2025003560

16/05/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	16/05/2025
Hora:	14:50

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. Lautaro 1	26	2025003560

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Sensor de vaciamiento en generador opera según lo esperado al detectar liquido en depósito.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.