

Informe Resumen de Falla

C. Santa Fe

IF 2025003558

16/05/2025

a.	Fecha y hora de la falla
-----------	---------------------------------

Fecha:	16/05/2025
Hora:	11:32

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW
--

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. Santa Fe	50	2025003558

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Falla válvula de extracción de la unidad por alta presión.
--

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.