

Informe Resumen de Falla

Línea de 110 kV Antillanca - Rio Bonito

IF 2025003575

16/05/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha: 16/05/2025  
Hora: 21:53

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. Cumbres U1 y U2	12	2025003572
C. MC1	7,2	2025003564
C. MC2	2	2025003565
C. MC3	2,4	2025003566
C. Nalcas	6,3	2025003567
C. Pulelfu U-2	4,7	-
C. Capullo	11,5	-

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación


d. Causa preliminar de la falla.

Frente de mal tiempo en la zona.

\* Nota: En base a información entregada por los coordinados.