



Informe Resumen de Falla

Línea de 110 kV Copihue - Palmar

IF 2025003579

16/05/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha: 16/05/2025
Hora: 23:31

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. Palmar	3,7	2025003577
C. Correntoso	7,2	2025003578

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Frente de mal tiempo en la zona.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.