



Informe Resumen de Falla

Línea de 66 kV Picarte - Corral

IF 2025003574

16/05/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha: 16/05/2025
Hora: 22:39

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
S/E Corral	1	2025003574

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Frente de mal tiempo en la zona.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.