



Informe Resumen de Falla

C. PE Alena

IF 2025003600

17/05/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha: 17/05/2025  
Hora: 4:28

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. PE Alena	25	2025003600

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación


d. Causa preliminar de la falla.

Reconexión automática de línea de 154 kV Charrúa - Los Ángeles.

\* Nota: En base a información entregada por los coordinados.