



Informe Resumen de Falla

C. PE Mesamavida

IF 2025003593

17/05/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha: 17/05/2025  
Hora: 4:28

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. PE Mesamavida	16	2025003593

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación


d. Causa preliminar de la falla.

Reconexión automática de línea de 154 kV Charrúa - Los Ángeles.

\* Nota: En base a información entregada por los coordinados.