



Informe Resumen de Falla

Línea de 110 kV Buin - Chena - Ochagavía 2

IF 2025003635

17/05/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha: 17/05/2025
Hora: 8:23

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
S/E Panamericana	15,7	2025003635

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Camión produce movimiento en línea de media tensión, provocando acortamiento de distancia con fase inferior en vano 52-53.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.