COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

Informe Resumen de Falla

Línea 110 kV Cardones - Refugio

IF 2025003608

17/05/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	**17/05/2025**
Hora:	**5:42**

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
Cia. Minera Maricunga	0,25	2025003608

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Se aprecia abundante niebla y tormenta eléctrica en la zona.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.