

Informe Resumen de Falla

Línea 154 kV Santa Luisa - Central Cuel

IF 2025003596

17/05/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha: 17/05/2025

Hora: 4:28

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. PE Cuel	3	2025003602

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Reconexión automática de línea de 154 kV Charrúa - Los Ángeles.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.