



Informe Resumen de Falla

Línea 23 kV Central Corrales - Central Punta del Viento

IF 2025003638

17/05/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	17/05/2025
Hora:	13:39

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. Punta del Viento	2	2025003639
C. Piedras Negras	1	2025003640
C. Corrales	1	2025003641

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación


d. Causa preliminar de la falla.

Máxima inyección en alimentador.

\* Nota: En base a información entregada por los coordinados.