



Informe Resumen de Falla

Línea de 66 kV La Palma - San Javier - Villa Alegre

IF 2025003616

17/05/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha: 17/05/2025
Hora: 4:13

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. Viñales	22	2025003594
S/E Constitución	9	-
S/E San Javier y Villa Alegre	10	2025003616

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Robo de conductor en tramo de línea de 66 kV San Javier - Villa Alegre.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.