



Informe Resumen de Falla

Línea de 66 kV Linares Norte - Villa Alegre

IF 2025003609

17/05/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha: 17/05/2025
Hora: 2:54

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
S/E Villa Alegre	3	2025003609

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Robo de conductor.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.