



Informe Resumen de Falla

Línea de 66 kV Pullingue - Loncoche 2

IF 2025003580

17/05/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	17/05/2025
Hora:	0:44

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Viento fuerte en la zona.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.