



Informe Resumen de Falla

S/E Mahns TR N°2 66/15 kV 30 MVA

IF 2025003610

17/05/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha: 17/05/2025
Hora: 8:23

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
S/E Mahns	5,8	2025003610

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Se investiga.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.