



Informe Resumen de Falla

S/E Melipeuco Transformador 110/23/13.8 kV y 60 MVA

IF 2025003612

17/05/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	17/05/2025
Hora:	2:20

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. Carilafquen	8	2025003586
C. Malalcahuello	1	2025003587

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
Línea 23 kV Melipeuco - Caren Bajo		2025003588

d. Causa preliminar de la falla.

Se investiga.

\* Nota: En base a información entregada por los coordinados.