



Informe Resumen de Falla

S/E Pullinque Barra N°2 de 66 kV

IF 2025003648

18/05/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha: 18/05/2025

Hora: 9:22

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
S/E Pullinque	1,9	2025003648
C. Pullinque U3	9,2	2025003649

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Se investiga.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.