

Informe Resumen de Falla

C. Angostura U-1

IF 2025003677

19/05/2025

a.	Fecha y hora de la falla
-----------	---------------------------------

Fecha:	19/05/2025
Hora:	22:56

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW
--

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. Angostura U-1	101	2025003677

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Falla en sistema de control.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.