



Informe Resumen de Falla

C. Mejillones IEM

IF 2025003661

19/05/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha: 19/05/2025
Hora: 4:04

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. Mejillones IEM	350	2025003661

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Presión hogar en caldera.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.