COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

Informe Resumen de Falla

Línea de 66 kV Barro Blanco - Río Negro 2

IF 2026005874

19/10/2026

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	**19/10/2026**
Hora:	**14:41**

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Conductor cortado por camión de propiedad de Terceros entre estructuras AT11138 y AT11139.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.