COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

Informe Resumen de Falla

S/E Arica TR3 de 110/66 kV, 30 MVA

IF 2026005872

19/10/2026

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	**19/10/2026**
Hora:	**8:40**

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
SS/EE Arica y Lluta	15	2026005872
C. SAE Arica y Arica-2	-	2026005879
C. HP Chapiquiña U-1	3	2026005881

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Sobrecarga del transformador N°3, originada por la acción de control del AGC sobre BESS 2 en S/E Arica.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.