COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

Informe Resumen de Falla

C. HP La Mina U-1

IF 2026005915

20/10/2026

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	**20/10/2026**
Hora:	**19:52**

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. HP La Mina U-1	18	2026005915

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Filtros de refrigeración trabados.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.