**Informe Resumen de Falla**

**C. TER Celco**

**IF 2026005928**

**20/10/2026**

**a. Fecha y hora de la falla**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | **20/10/2026** |
| **Hora:** | **22:16** |

**b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW**

| Central o S/E Afectada. | Potencia Afectada MW | IF asociado |
|---|---|---|
| C. TER Celco | 5,4 | 2026005928 |
| C. TER Constitución Elektragen | 9 | 2026005917 |
| S/E Constitución | 7,5 | 2026005931 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación**

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**d. Causa preliminar de la falla.**

**Falla en instalaciones de terceros produjo un súbito aumento en la demanda, originando trip de unidad generadora, la cual se encontraba operando en isla.**

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.