Informe Resumen de Falla

C. TER San Javier

IF 2026005921

20/10/2026

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	**20/10/2026**
Hora:	**21:37**

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. TER San Javier I	**-**	**2026005921**
C. TER San Javier II	**-**	**2026005922**

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Indisponible por Desconexión de curso forzoso de LT de 66 kV San Javier - Constitución (SD 2026128523).

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.