COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

Informe Resumen de Falla

Línea de 66 kV La Palma - San Javier

IF 2026005920

20/10/2026

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	**20/10/2026**
Hora:	**21:19**

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
S/E San Javier	0,7	2026005920
C. TER Viñales	5,7	

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Se investiga.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.