COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

Informe Resumen de Falla

S/E Alcones 52ET1

IF 2026005882

20/10/2026

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	**20/10/2026**
Hora:	**3:35**

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
S/E Alcones	0,13	2026005882

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Se investiga.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.