COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

Informe Resumen de Falla

S/E La Ligua 52J8

IF 2026005899

20/10/2026

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	**20/10/2026**
Hora:	**11:56**

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Se investiga.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.