COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

Informe Resumen de Falla

C. Angamos ANG1

IF 2026005939

21/10/2026

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	**21/10/2026**
Hora:	**9:25**

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. Angamos ANG1	**60**	**2026005939**

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Tubo roto de caldera.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.