COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

Informe Resumen de Falla

C. PFV La Huayca 2

IF 2026006006

21/10/2026

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	**21/10/2026**
Hora:	**13:39**

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. PFV La Huayca 2	11	2026006006

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Falla del transformador de 66/23 kV.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.